



Relatório de Análises 5948/2024.0.A



Proposta Comercial: PC367/2018.1

Data de Publicação: 02/09/2024 14:34

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5948-1/2024.0 - Malha	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/08/2024 09:05	Data Recebimento: 26/08/2024 11:30
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed., Método 2130 B	26/08/2024
pH	7,89	-	2 - 12	-	POPTec 052	26/08/2024
Cloro Residual	0,27 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	26/08/2024
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed., Método 2120 C	26/08/2024

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.



Relatório de Análises 5949/2024.0.A



Proposta Comercial: PC367/2018.1

Data de Publicação: 02/09/2024 14:34

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5949-1/2024.0 - Portaria Principal	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/08/2024 08:50	Data Recebimento: 26/08/2024 11:30
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	26/08/2024
pH	7,88	-	2 - 12	-	POPTec 052	26/08/2024
Cloro Residual	0,59 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	26/08/2024
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	26/08/2024

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.



Relatório de Análises 5950/2024.0.A

Proposta Comercial: PC367/2018.1



Data de Publicação: 02/09/2024 14:34

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5950-1/2024.0 - Garagem	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/08/2024 08:50	Data Recebimento: 26/08/2024 11:30
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed., Método 2130 B	26/08/2024
pH	7,32	-	2 - 12	-	POPTec 052	26/08/2024
Cloro Residual	0,36 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	26/08/2024
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed., Método 2120 C	26/08/2024

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.



Relatório de Análises 5951/2024.0.A



Proposta Comercial: PC367/2018.1

Data de Publicação: 02/09/2024 14:35

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5951-1/2024.0 - Complexo 2000	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/08/2024 09:36	Data Recebimento: 26/08/2024 11:30
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed., Método 2130 B	26/08/2024
pH	7,33	-	2 - 12	-	POPTec 052	26/08/2024
Cloro Residual	0,52 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	26/08/2024
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed., Método 2120 C	26/08/2024

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.



Relatório de Análises 5952/2024.0.A



Proposta Comercial: PC367/2018.1

Data de Publicação: 02/09/2024 14:35

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5952-1/2024.0 - Tênis	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/08/2024 09:32	Data Recebimento: 26/08/2024 11:30
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed., Método 2130 B	26/08/2024
pH	7,33	-	2 - 12	-	POPTec 052	26/08/2024
Cloro Residual	0,54 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	26/08/2024
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed., Método 2120 C	26/08/2024

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	26/08/2024

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.