

Data de Publicação: 16/12/2025 10:39

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 9222-1/2025.0 - Tennis	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 10/12/2025 07:00	Data Recebimento: 10/12/2025 10:33
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	0,001	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	10/12/2025
pH	6,26	-	2 - 12	-	POPTec 052	10/12/2025
Cloro Residual	0,439 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	0,001	POPTec 021	10/12/2025
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	0,003	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	10/12/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

VMP Portaria GM/MS N. 888: A concentração de Cloro Residual abaixo de 0,2 mg/L é permitida apenas em amostras que passaram por filtração ou amostras de água bruta (sem tratamento).

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na **declaração de conformidade**.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.



Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra



Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: a5b47ed576704f1f805cfcc13dbe3d60

Data de Publicação: 16/12/2025 10:39

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 9223-1/2025.0 - complexo 2000	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 10/12/2025 07:00	Data Recebimento: 10/12/2025 10:33
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	0,001	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	10/12/2025
pH	6,63	-	2 - 12	-	POPTec 052	10/12/2025
Cloro Residual	0,415 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	0,001	POPTec 021	10/12/2025
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	0,003	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	10/12/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

VMP Portaria GM/MS N. 888: A concentração de Cloro Residual abaixo de 0,2 mg/L é permitida apenas em amostras que passaram por filtração ou amostras de água bruta (sem tratamento).

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na **declaração de conformidade**.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.



Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra



Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: c93c1fb3c940447ebb4ca26cec4a5d1b

Data de Publicação: 16/12/2025 10:39

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 9224-1/2025.0 - Portaria Principal	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 10/12/2025 07:00	Data Recebimento: 10/12/2025 10:33
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	0,001	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	10/12/2025
pH	6,68	-	2 - 12	-	POPTec 052	10/12/2025
Cloro Residual	0,214 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	0,001	POPTec 021	10/12/2025
Cor Aparente	5 CU	15 CU	5	0,003	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	10/12/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

VMP Portaria GM/MS N. 888: A concentração de Cloro Residual abaixo de 0,2 mg/L é permitida apenas em amostras que passaram por filtração ou amostras de água bruta (sem tratamento).

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na **declaração de conformidade**.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.



Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra



Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: 1671c9b83f434b8f9feeb774970bc7b6

Data de Publicação: 16/12/2025 10:40

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 9225-1/2025.0 - Malha	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 10/12/2025 07:00	Data Recebimento: 10/12/2025 10:33
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	0,001	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	10/12/2025
pH	6,81	-	2 - 12	-	POPTec 052	10/12/2025
Cloro Residual	0,221 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	0,001	POPTec 021	10/12/2025
Cor Aparente	5 CU	15 CU	5	0,003	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	10/12/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

VMP Portaria GM/MS N. 888: A concentração de Cloro Residual abaixo de 0,2 mg/L é permitida apenas em amostras que passaram por filtração ou amostras de água bruta (sem tratamento).

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na **declaração de conformidade**.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.



Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra



Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: 4acd240e9b224921ae5ea757659b4e2b

Data de Publicação: 16/12/2025 10:41

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 9226-1/2025.0 - Garagem	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 10/12/2025 07:00	Data Recebimento: 10/12/2025 10:33
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	0,001	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	10/12/2025
pH	7,12	-	2 - 12	-	POPTec 052	10/12/2025
Cloro Residual	0,405 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	0,001	POPTec 021	10/12/2025
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	0,003	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	10/12/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	10/12/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

VMP Portaria GM/MS N. 888: A concentração de Cloro Residual abaixo de 0,2 mg/L é permitida apenas em amostras que passaram por filtração ou amostras de água bruta (sem tratamento).

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na **declaração de conformidade**.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.



Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra



Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: f6209e8fe4304710bbd2ebf8f040ddb5