

Data de Publicação: 01/09/2025 10:00

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5943-1/2025.0 - Garagem	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 25/08/2025 09:16	Data Recebimento: 25/08/2025 10:47
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	25/08/2025
pH	7,34	-	2 - 12	-	POPTec 052	25/08/2025
Cloro Residual	< 0,1 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	25/08/2025
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	25/08/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios não atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. , no(s) parâmetro(s) Cloro Residual .

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na declaração de conformidade.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.

Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra

Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: 54c9375fe1d140d28862d2d351bf9a6e

Data de Publicação: 01/09/2025 10:03

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5944-1/2025.0 - Tênis	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 25/08/2025 08:50	Data Recebimento: 25/08/2025 10:47
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	25/08/2025
pH	7,37	-	2 - 12	-	POPTec 052	25/08/2025
Cloro Residual	0,192 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	25/08/2025
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	25/08/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios não atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. , no(s) parâmetro(s) Cloro Residual .

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na declaração de conformidade.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.

Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra

Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: e8052335c1904afcaa2e742b4671b4f8

Data de Publicação: 01/09/2025 10:03

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5945-1/2025.0 - Complexo 2000	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 25/08/2025 09:10	Data Recebimento: 25/08/2025 10:47
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	25/08/2025
pH	7,34	-	2 - 12	-	POPTec 052	25/08/2025
Cloro Residual	0,165 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	25/08/2025
Cor Aparente	< 5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	25/08/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios não atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. , no(s) parâmetro(s) Cloro Residual .

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na declaração de conformidade.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.

Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra

Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: cde52893e0514bf8a9680480d94e1563

Data de Publicação: 01/09/2025 10:03

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5946-1/2025.0 - Portaria Principal	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 25/08/2025 00:00	Data Recebimento: 25/08/2025 10:47
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	25/08/2025
pH	7,49	-	2 - 12	-	POPTec 052	25/08/2025
Cloro Residual	0,576 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	25/08/2025
Cor Aparente	5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	25/08/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na declaração de conformidade.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.

Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra

Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: b259d4e2b61f455a8829a8d0fce4ef3b

Data de Publicação: 01/09/2025 10:04

Identificação Conta	
Cliente: Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto	CNPJ/CPF: 59.981.688/0002-61
Contato: André Francisco Marques Pimenta	Telefone: 17 3519-3444 Ramal 214
Endereço: Rodovia Washington Luiz - KM 446, S/N - Perímetro Urbano - Mirassol - São Paulo - CEP: 15130-000 - Brazil	

Nº Amostra: 5947-1/2025.0 - Malha	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 25/08/2025 08:30	Data Recebimento: 25/08/2025 10:47
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Físico Químico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Turbidez	< 1 NTU	5 NTU	1	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2130 B	25/08/2025
pH	7,87	-	2 - 12	-	POPTec 052	25/08/2025
Cloro Residual	0,603 mg/L	0,2 a 5,0 mg/L	0,1	-	POPTec 021	25/08/2025
Cor Aparente	5 CU	15 CU	5	-	SMWW 23a. Ed. , Método 2120 C	25/08/2025

Microbiológico						
Análise	Resultado	VMP Portaria GM/MS N. 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025
Escherichia coli	Ausência /100 mL	Ausência em 100 mL	-	-	SMWW, 23ª Ed., Método 9223 B.	25/08/2025

Especificações
VMP Portaria GM/MS N. 888: Anexo XX da Portaria de Consolidação No 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Interpretações
Os resultados dos ensaios atendem ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017- Alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Notas

LQ: Limite de Quantificação.

VMP: Valor Máximo Permitido

CU: Color Unit

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition - 2017.*

EPA: Environment Protection Agency

Amostragem:

Referências: Guia Nacional de Coleta, ANA/Cetesb:2012 e POPTEC 083, F-C 04-Plano de Amostragem

- É proibida a reprodução parcial deste documento;
- Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada;
- As opiniões e interpretações não são expressas neste relatório.
- O GEA não considera a incerteza de medição na declaração de conformidade.

Instruções para verificar a integridade deste relatório:

1. Acesse o link <https://portal.mylimsweb.com/Login?company=gea>;
2. Clique em **Validar Documento**;
3. No campo **Número**, insira o número do relatório (cabeçalho do documento);
4. No campo **Ano**, insira o ano do número do relatório (cabeçalho do documento);
5. No campo **Últimos 6 dígitos Checksum**, insira os 6 últimos dígitos da chave da validação (fim do documento);
6. Digite o código conforme apresentado;
7. Clique em **Download**.

Agora você pode comparar os resultados deste relatório com o obtido via download.

Alzenir Bianche

Responsável pela publicação da amostra

Dr. Samir Felício Barcha

Diretor Técnico
CRBio nº 23.495/01-D

Chave de Validação: 4ec0a4352e284045995c2f0a41750004